



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель

межведомственной рабочей группы

Инченков В.С.

(подпись)

15 февраля 2021 г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
№ __ от "15" февраля 2021г.

структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области основной общеобразовательной школы имени Героя Советского Союза М.М.Медведева с.Коноваловка муниципального района Борский Самарской области – детский сад с.Коноваловка
(полное юридическое наименование объекта)

446691, Самарская область, Борский район, с. Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, дом 6,

Тел./факс (884667) 23774, e-mail: konov_sch@samara.edu.ru, Соболева Марина Геннадьевна, директор школы.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Коноваловка
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области
министерство имущественных отношений Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 40/50,70
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, 1 этаж, базовый материал несущих конструкций: кирпич, материал лестниц: бетон
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов 1 (центральный), 1 (запасный)
8. Год постройки 1991 год
9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		остановка отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		отсутствует	
Наличие переходов на пути следования от остановки		отсутствует	
Регулируемые переходы	отсутствует	со звуковой сигнализацией	отсутствует
Нерегулируемые переходы	отсутствует		
Внеуличные переходы	отсутствует	с пандусом	отсутствует

		с подъемником	отсутствует
Тактильные указатели	отсутствует		
Перепады высоты на пути движения	отсутствует	съезды с уклоном более 10%	отсутствует
Открытые лестницы	отсутствует	пандусы с уклоном более 8%	отсутствует
Поручни на лестницах	отсутствует	поручни на пандусах	отсутствует

№ помещений по	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив <*>	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	1 м.	К, О	Реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	2 м.	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> = 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	2 м. 2,0 x 2,0м	К	ремонт	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Перепад высот бордюров, бортовых	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О	создание	

камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения					
Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О	создание	
Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О	создание	

1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)

Расстояние до входа в здание	< = 50 м	21 м	К, О	создание	
Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К	создание	
Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	

1.4. Открытая лестница

отсутствует/ не требуется

Ширина лестничных маршей	> = 1,35 м		О, С		
Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней		О, С		
Единообразная геометрия ступеней	наличие		О, С		
Высота подступенка	0,12 - 0,15 м		О, С		
Ширина проступей	0,35 - 0,4 м		О, С		
Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	> = 0,8 - 0,9 м		С		
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
расстояние между поручнями	> = 1,0 м		О, С		
высота поручней	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		

	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе отсутствует/ не требуется						
	Высота подъема одного марша	$\leq 0,8$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие		К		
	в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5$ м				
	в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие		К, О		
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	0,8 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина x глубина)	$\geq 1,4 \times 2$ м или $1,5 \times 1,85$ м	3 x 6 м	О, С	ремонт	
	Габариты площадки с пандусом (ширина x глубина)	$\geq 2,2 \times 2,2$ м	отсутствует	К	создание	
	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	

трехсторонними лестницами)					
Навес	наличие	6 x 4	О, С	ремонт	
Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	
Информация об объекте	наличие	отсутствует	Г	создание	
Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	создание	

2.2. Лестница наружная

Нескользящее покрытие	наличие	наличие	О, С	ремонт	
Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	создание	
Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	создание	
Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание	
Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	создание	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	создание	
высота поручней	0,9 м		О, С		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		О, С		
Разделительные поручни при ширине марша > = 4 м < ** >	наличие	отсутствует	О, С	создание	

2.3. Пандус наружный

Ширина марша	> = 1,0 м	отсутствует	К	создание	
Угол уклона	< = 5°	отсутствует	К	создание	
Высота подъема одного марша (максимальная)	< = 0,8 м	отсутствует	К	создание	
Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	создание	
расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		К, О		
Площадки на		отсутствует		создание	

горизонтальном участке пандуса:					
в верхнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$\geq 1,5 \text{ м}$		К		
промежуточная площадка на повороте пути движения	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
в нижнем окончании пандуса	$\geq 1,5 \times 1,5 \text{ м}$		К		
Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	создание	
Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О	создание	
Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	создание	
Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	создание	
Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	создание	

2.4. Тамбур

Габариты (глубина x ширина)	$\geq 2,3 \times 1,5 \text{ м}$, при реконструкции - $(1,5 - 1,8) \times 2 \text{ м}$	1,7 x 2,7 м	К	ремонт	
Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	имеется Р	К, О		
Ширина дверного проема	$\geq 1,2 \text{ м}$, при реконструкции - $\geq 0,9 \text{ м}$	0,8 м	К, О	ремонт	
Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014 \text{ м}$, общая высота - $\leq 0,028 \text{ м}$	0,007 наруж. 0,009 внутр.	К	ремонт	
Контрастная маркировка прозрачных дверных полотен	наличие	отсутствует	С	создание	

3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

3.1. Лестница на уровень 1-го этажа	отсутствует/ не требуется				
Контрастная маркировка	наличие		С		

	крайних ступеней					
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		О, С		

3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа

отсутствует/ не требуется

	Ширина марша	> = 1,0 м		К		
	Угол уклона	< = 5°		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	> = 1,5 x 1,5 м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствует			не требуется
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		

3.3. Коридоры/холлы

	Ширина полосы движения	> = 1,2 м	1 м	К		
	Разворотные площадки	> = 1,5 x 1,5 м	1 x 1 м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	> = 1,0 м	отсутствует	К, О	создание	
	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	создание	
	Пиктограммы (доступность, вход,	наличие	отсутствует	К, Г	создание	

выход)					
Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	создание	
Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	создание	
Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	создание	
Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	создание	
Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж		О		
для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж		К		
Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	отсутствует	С	создание	
Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	создание	
Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	создание	

3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) отсутствует/не требуется

Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
Контрастная маркировка	наличие		С		
Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
на высоте	0,9 м		О		
нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		

3.5. Пандус внутренний на этаже отсутствует/ не требуется

Ширина марша	> = 1,0 м		К		
Угол уклона	< = 5°		К		
Разворотные площадки внизу,верху	> = 1,5 x 1,5 м		К		
Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		

	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) отсутствует/ не требуется

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверх и вниз (ширина 0,3 м)	0,6 м		С		
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м		С		
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверх, вниз	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие		С		
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие		С		
	Лестница № ____ (вкладка при наличии других лестниц)					

3.7. Лифт пассажирский отсутствует/ не требуется

	Кабина:					
	габариты (глубина x ширина)	при новом строительстве - $\geq 1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq 1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq 0,95$ м, для действующих объектов - $\geq 0,8$ м		К		
	Зеркало <*>	наличие		К		

Поручни <*>	наличие		О		
Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		
Знак доступности	наличие		К		
Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		

4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

4.1. Обслуживание через окно/прилавок	отсутствует/ не требуется
---------------------------------------	---------------------------

	Высота рабочей поверхности	0,8 - 1,1 м		К		
	Габариты зоны обслуживания (глубина)	> = 1,2 м		К		

4.2. Обслуживание в кабинетах № 1 (раздевалка), № 2 (игровая), № 3 (спальня), № 4 (столовая)

	Ширина проема двери	> = 0,9 м	0,8 м	К	ремонт	
	Высота порога	отсутствие	отсутствует			не требуется
	Информация тактильная	наличие	отсутствует	С	создание	
	Информация визуальная контрастная:	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
	размещение на высоте <*>	< = 1,8 м	отсутствует	К	создание	
	высота прописных букв <*>	> = 0,025 м	отсутствует	С	создание	
	Габариты зоны сидения (глубина)	> = 1,2 м	отсутствует	О	создание	
	Зона для кресла-коляски	> = 1,5 х 1,5 м	отсутствует	К	создание	
	Стол с высотой рабочей поверхности	0,7 - 0,8 м		О		

4.3. Обслуживание с перемещением в кабинет № _____ отсутствует

	Ширина полосы движения по зоне обслуживания	> = 1,2 м.		К		
	Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)	0,8 - 1,1 м		К		

4.4. Кабина индивидуального обслуживания №	отсутствует
--	-------------

Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м		К		
Место для сидения <*>	наличие		О		
Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		

4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) отсутствует

Доля мест для колясочников	> = 2%		К		
Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м		К		
Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2		Г		
Специализированная зона обслуживания инвалидов- колясочников	наличие	отсутствует	К		

5. Санитарно-бытовые помещения

5.1. Санузел для посетителей

Санузел	наличие	наличие	Г, У	ремонт	
---------	---------	---------	------	--------	--

5.2. Санузел для инвалидов отсутствует/ создание

Санузел	наличие		К, О, С		
Знак доступности помещения	наличие		К		
Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
Ширина дверного проема	> = 0,9 м		К, О		
Направление открывания дверей	наружное		К		
Кабины для инвалидов:					
количество кабин	> 1 шт.		К, О		
ширина дверного проема	> = 0,9 м		К, О		
габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м		К, О, С		
габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м		К, О, С		
Унитаз:					
опорные поручни	наличие		К, О		
откидные поручни <*>	наличие		К		
зона для кресла- коляски рядом с унитазом (ширина х глубина)	> = 0,75 1,2 м		К		
крючки для	наличие		О		

	костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)					
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м		О		
	опорный поручень	наличие		О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие		К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	> = 1,30 x 0,85 м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Зеркало поворотное	наличие		К, О		
	Писсуар на высоте от пола	< = 0,4 м или вертикальной формы		К		
	Душевые:		отсутствует			не требуется
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	> = 0,9 x 1,5 м		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	> = 0,48 x 0,85 м		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	имеется	К, О, С		
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	> = 1,5 м и < = 4,5 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м		К, О, Г, С		

	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	создание	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной операции	наличие	отсутствует	Г, С	установка	
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная	наличие	отсутствует	Г	установка	

система:					
стационарная	наличие		Г		
переносная	наличие		Г		

7. Выводы

Территория, прилегающая к объекту

Заменить калитки, установить знак парковочного места для транспорта инвалидов, выполнить разметку, обустроить тротуар достаточной ширины, выполнить работы по реконструкции территории.

Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

Установить кнопку, переговорное устройство для вызова персонала, информацию об объекте, бликующие поверхности на информационных вывесках, использовать контрастный цвет шрифта, доводчик с усилием открывания двери не более 500 Нм, тактильные указатели, установить на лестнице поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями, выполнить маркировку крайних ступеней, ремонт лестничного марша.

Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

Установить знаки доступности, указатели направления движения, входа, выхода, тактильную схему, опорные устройства.

Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

Оборудовать зону для кресло-коляски, обустроить место обслуживания, удобное для инвалидов в кресле-коляске, установить тактильные таблички у дверей помещений со стороны ручки на высоте 1,4-1,5 м.

Санитарно-бытовые помещения

Установить санузел для инвалидов, соответствующий требованиям для маломобильных граждан.

Средства информации и телекоммуникации на объекте

Установить визуальные средства информации о предоставлении услуги, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, указатели, пиктограммы, надписи, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте, речевые информаторы и маяки.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить доступность для всех маломобильных категорий.

Приложения: 1. _____
2. _____
3. _____

Ведущий специалист комитета по вопросам семьи, опеки и попечительства муниципального района Борский

Т.А. Попова

«15» февраля 2021



Представитель организации
Директор

М.Г. Соболева

«15» февраля 2021

