



УТВЕРЖДАЮ

Руководитель межведомственной
рабочей группы

подпись

/Инченков В.С./

Ф.И.О.

« 15 » 02 2021 год

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта о его доступности для инвалидов
и других маломобильных групп населения
№ от "15" февраля 2021г.

государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области основная общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза М.М.Медведева с.Коноваловка муниципального района Борский Самарской области

(полное юридическое наименование объекта)

446691, Самарская область, Борский район, с.Коноваловка, ул. Нижне-Ленинская, дом 10,

Тел./факс (884667) 23774, e-mail: konov_sch@samara.edu.ru, Соболева Марина Геннадьевна, директор школы.

(юридический адрес, фактический адрес, телефон, факс, адрес электронной почты, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта с. Коноваловка
2. Ведомственная принадлежность министерство образования и науки Самарской области, министерство имущественных отношений Самарской области
3. Вид деятельности образование
(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение, социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)
4. Форма собственности объекта муниципальная
(федеральная, областная, муниципальная, частная)
5. Объем предоставляемых услуг 150/92, 270
(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)
6. Размещение объекта отдельно стоящее, 2 этажа, базовый материал несущих конструкций: бетон, материал лестниц: бетон
(отдельно стоящее, встроенное, пристроенное, количество этажей в здании, занимаемый организацией этаж, базовый материал несущих конструкций, материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево, другое))
7. Количество и назначение входов 1 (центральный), 5 (запасных)
8. Год постройки 1979 год
9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту

Расстояние до объекта от остановки транспорта, м		остановка отсутствует	
Вид транспорта, номер маршрута, название остановки		отсутствует	
Наличие переходов на пути следования от остановки		отсутствует	
Регулируемые переходы	отсутствует	со звуковой сигнализацией	отсутствует

Нерегулируемые переходы	отсутствует		
Внеуличные переходы	отсутствует	с пандусом	отсутствует
		с подъемником	отсутствует
Тактильные указатели	отсутствует		
Перепады высоты на пути движения	отсутствует	съезды с уклоном более 10%	отсутствует
Открытые лестницы	отсутствует	пандусы с уклоном более 8%	отсутствует
Поручни на лестницах	отсутствует	поручни на пандусах	отсутствует

№ помещений по	Наименование элемента объекта	Норматив доступности, установленный для инвалидов	Фактическая величина, наличие	Категория инвалидов, для которых установлен норматив < * >	Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка,	Примечание
1	2	3	4	5	6	7
1. Территория, прилегающая к объекту (при наличии)						
1.1. Вход на территорию (при наличии ограждения)						
	Ширина прохода, калитки	> = 1,2 м	0,9 м.	К, О	Реконструкция	
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	установка	
1.2. Путь к главному (специализированному) входу в здание (для доступа в зону оказания услуг)						
	Указатели направления движения	наличие	отсутствует	К, Г	установка	
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения	> = 2,0 м	2 м.	К		
	Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы)	> = 1,2 м не менее 2,0 x 1,8 м	1 м. 4 x 6 м	К	ремонт ремонт	
	Тактильная полоса перед съездом	> 0,8 м	отсутствует	С	создание	
	Тактильная полоса перед лестницей	> 0,8 м	отсутствует	С	создание	
	Тактильная полоса перед препятствием на тротуаре	> 0,8 м	отсутствует	С	создание	
	Ширина тактильной полосы	0,5 - 0,6 м	отсутствует	С	создание	

	Перепад высот бордюров, бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения	< 0,025 м	отсутствует	К, С, О	создание	
	Высота бордюров по краям пешеходных путей	> 0,05 м	отсутствует	К, С, О	создание	
	Места отдыха <*>	наличие	отсутствует	К, О	создание	
1.3. Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии)						
	Расстояние до входа в здание	<= 50 м	42 м	К, О	создание	
	Количество машино-мест для инвалидов, обозначенных специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке) на высоте не менее 1,5 м	> 5% (не менее 1 места)	отсутствует	К	создание	
	Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида	6 x 3,6 м	отсутствует	К	создание	
1.4. Открытая лестница						
	Ширина лестничных маршей	>= 1,35 м	0,5 м	О, С	ремонт	
	Марш лестницы между площадками	3 - 12 ступеней	3	О, С	ремонт	
	Единообразная геометрия ступеней	наличие	наличие	О, С	ремонт	
	Высота подступенка	0,12 - 0,15 м	0,15 м	О, С	ремонт	
	Ширина проступей	0,35 - 0,4 м	0,4 м	О, С	ремонт	
	Расстояние до кромки ступени тактильной полосы перед маршем вверх и вниз шириной 0,3 - 0,5 м	>= 0,8 - 0,9 м	отсутствует	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	расстояние между поручнями	>= 1,0 м		О, С		
	высота поручней	0,9 м		О		

	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$> = 0,3$ м		О, С		
1.5. Пандус на рельефе						
	Высота подъема одного марша	$< = 0,8$ м	отсутствует	К	создание	
	Угол уклона	$< = 5^{\circ}$	отсутствует	К	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	создание	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		
	завершающие горизонтальные части поручней	$> = 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:	наличие	отсутствует	К	создание	
	в верхнем окончании пандуса	$> = 1,5$ х 1,5 м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> = 1,5$ х 1,5 м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$> = 1,5$ х 1,5 м				
	в нижнем окончании пандуса	$> = 1,5$ х 1,5 м		К		
	Колесоотбойники высотой не менее 0,1 м по продольным открытым краям маршей и на горизонтальных площадках	наличие	отсутствует	К, О	создание	
2. Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)						
2.1. Крыльцо или входная площадка						
	Высота площадки	м	1 м			
	Габариты площадки без пандуса (ширина х глубина)	$> = 1,4$ х 2 м или 1,5 х 1,85 м	2,6 х 6,7 м	О, С	ремонт	
	Габариты площадки с пандусом (ширина х глубина)	$> = 2,2$ х 2,2 м	отсутствует	К	создание	

	Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см (за исключением площадок с трехсторонними лестницами)	наличие	отсутствует	К, О, С	создание	
	Навес	наличие	отсутствует	К, О		не требуется
	Водоотвод (решетка или уклон к открытой стороне площадки, навес)	наличие	отсутствует	К, О, С		не требуется
	Информация об объекте	наличие	отсутствует	Г	создание	
	Система вызова помощи	наличие	отсутствует	К	создание	

2.2. Лестница наружная

	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	Расстояние до кромки ступени перед маршем вверх и вниз тактильной полосы	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	высота поручней	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	> = 0,3 м		О, С		
	Разделительные поручни при ширине марша > = 4 м <*>	наличие	отсутствует	О, С	создание	

2.3. Пандус наружный

	Ширина марша	> = 1,0 м	отсутствует	К	создание	
	Угол уклона	< = 5°	отсутствует	К	создание	
	Высота подъема одного марша (максимальная)	< = 0,8 м	отсутствует	К	создание	
	Поручни с двух сторон:	наличие	отсутствует	К, О	создание	
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К, О		

	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Площадки на горизонтальном участке пандуса:		отсутствует		создание	
	в верхнем окончании пандуса	$> = 1,5$ х $1,5$ м		К		
	промежуточная площадка при прямом пути движения (при высоте пандуса более 0,8 м)	$> = 1,5$ м		К		
	промежуточная площадка на повороте пути движения	$> = 1,5$ х $1,5$ м		К		
	в нижнем окончании пандуса	$> = 1,5$ х $1,5$ м		К		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие	отсутствует	К, О	создание	
	Нескользящее покрытие	наличие	отсутствует	К, О	создание	
	Наружный подъемник (при отсутствии пандуса) вертикальный (В), наклонный (Н)	наличие	отсутствует	К	создание	
	Звуковой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	С	создание	
	Световой маяк у входа <*>	наличие	отсутствует	Г	создание	

2.4. Тамбур

	Габариты (глубина х ширина)	$> = 2,3$ х $1,5$ м, при реконструкции - ($1,5 - 1,8$) х 2 м	$2,1$ х $6,7$ м	К	ремонт	
	Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А)	наличие	имеется Р	К, О		
	Ширина дверного проема	$> = 1,2$ м, при реконструкции - $> = 0,9$ м	$1,1$	К, О	ремонт	
	Высота порога наружного, внутреннего	каждого элемента - $< 0,014$ м, общая высота - $< = 0,028$ м	$0,008$ наружн. $0,007$ внутр.	К	ремонт	
	Контрастная маркировка прозрачных дверных	наличие	отсутствует	С		не требуется

	полотен					
3. Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)						
3.1. Лестница на уровень 1-го этажа отсутствует/ не требуется						
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие		С		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Поручни с двух сторон:	наличие		О, С		
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		О, С		
3.2. Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа отсутствует/ не требуется						
	Ширина марша	$\geq 1,0$ м		К		
	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	расстояние между поручнями	0,9 - 1,0 м		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	$\geq 0,3$ м		К, О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		
	Пандус переносной (при отсутствии стационарного)	наличие		К		
	Подъемник для инвалидов (при отсутствии пандуса):		отсутствует			не требуется
	стационарный	наличие		К		
	мобильный	наличие		К		
3.3. Коридоры/холлы						
	Ширина полосы движения	$\geq 1,2$ м	2 м	К		
	Разворотные площадки	$\geq 1,5 \times 1,5$ м	$\geq 2 \times 2$ м	К		
	Контрольно-пропускные устройства и турникеты (ширина)	$\geq 1,0$ м	отсутствует	К, О		не требуется

	Указатели направления движения, входа, выхода	наличие	отсутствует	К, Г	создание	
	Пиктограммы (доступность, вход, выход)	наличие	отсутствует	К, Г	создание	
	Речевые информаторы и маяки <*>	наличие	отсутствует	С	создание	
	Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации <*>	наличие	отсутствует	Г	создание	
	Аудиовизуальные информационно-справочные системы <*>	наличие	отсутствует	Г	создание	
	Тактильная схема	наличие	отсутствует	С	создание	
	Место отдыха и ожидания (не реже чем через 25 м):	наличие	отсутствует	К, О, С, Г	создание	
	для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата (О): глубина зоны сидения - не менее 1,2 м	> = 1 на этаж		О		
	для колясочников: глубина - 1,5 м, ширина - 0,9 м	> = 1 на этаж		К		
	Навесное оборудование, выступ в зону движения	< = 0,1 м	отсутствует	С	создание	
	Рифленая и (или) контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями (ширина)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Опорные устройства	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	Контрастная маркировка дверных проемов <*>	наличие	отсутствует	С	создание	
3.4. Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах)				отсутствует/ не требуется		
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие		О, С		
	Контрастная маркировка	наличие		С		
	Поручни с двух сторон на лестнице:	наличие		О		
	на высоте	0,9 м		О		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		К		
	завершающие горизонтальные части поручней	наличие		О		
3.5. Пандус внутренний на этаже				отсутствует/ не требуется		
	Ширина марша	> = 1,0 м		К		

	Угол уклона	$\leq 5^\circ$		К		
	Разворотные площадки внизу,верху	$\geq 1,5 \times 1,5$ м		К		
	Поручни с двух сторон:	наличие		К, О		
	на высоте (нижний поручень)	0,7 м		К		
	на высоте (верхний поручень)	0,9 м		О		
	Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м	наличие		К		

3.6. Лестница межэтажная (в зону оказания услуги)

	Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина 0,3 м)	0,6 м	отсутствует	С	создание	
	Ширина тактильной полосы перед лестничным маршем	0,3 - 0,5 м	отсутствует	С	создание	
	Контрастная маркировка крайних ступеней	наличие	отсутствует	С	создание	
	Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	Поручни непрерывные с двух сторон:	наличие	отсутствует	О, С	создание	
	на высоте	0,9 м		О, С		
	нетравмирующие завершения поручней	наличие		О, С		
	завершающие горизонтальные части поручней вверху, внизу	$\geq 0,3$ м		О, С		
	Цифровые контрастные обозначения этажа	наличие	отсутствует	С	создание	
	Указатели номера этажа на поручне тактильные <*>	наличие	отсутствует	С	создание	
	Лестница № __ (вкладка при наличии других лестниц)					

3.7. Лифт пассажирский

отсутствует/ не требуется

	Кабина:					
	габариты (глубина х ширина)	при новом строительстве - $\geq$ $1,5 \times 1,7$ м, для действующих объектов - $\geq$ $1,1 \times 1,4$ м		К		
	ширина дверного проема	при новом строительстве - $\geq$ $0,95$ м, для		К		

		действующих объектов - $\geq 0,8$ м				
	Зеркало <*>	наличие		К		
	Поручни <*>	наличие		О		
	Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта <*>	наличие		Г, С		
	Знак доступности	наличие		К		
	Цифровые контрастные обозначения этажа напротив лифта	наличие		С		
	Тактильная маркировка цифр на кнопках управления лифтом	наличие		С		
4. Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)						
4.1. Обслуживание через окно/прилавок						

	(стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и прочее)					
4.4. Кабина индивидуального обслуживания № _____ отсутствует						
	Ширина х глубина	1,5 х 1,5 м		К		
	Место для сидения <*>	наличие		О		
	Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) <*>	наличие		О		
4.5. Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и прочее вместимостью более 50 мест) отсутствует						
	Доля мест для колясочников	> = 2%		К		
	Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске	> = 1,2 м		К		
	Доля мест для лиц с нарушением слуха	> = 2		Г		
Вкладка при необходимости описания нескольких залов отсутствует						
	Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников	наличие	отсутствует	К		
5. Санитарно-бытовые помещения						
5.1. Санузел для посетителей						
	Санузел	наличие	имеется	Г, У	ремонт	
5.2. Санузел для инвалидов отсутствует/создание						
	Санузел	наличие		К, О, С		
	Знак доступности помещения	наличие		К		
	Тактильная маркировка санузла	наличие		С		
	Ширина дверного проема	> = 0,9 м		К, О		
	Направление открывания дверей	наружное		К		
	Кабины для инвалидов:					
	количество кабин	> 1 шт.		К, О		
	ширина дверного проема	> = 0,9 м		К, О		
	габариты (минимальная глубина)	> = 1,8 м		К, О, С		
	габариты (минимальная ширина)	> = 1,65 м		К, О, С		
	Унитаз:					
	опорные поручни	наличие		К, О		
	откидные поручни	наличие		К		

	<*>					
	зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина x глубина)	$\geq 0,75 \times 1,2$ м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Раковина:					
	высота раковины	0,75 - 0,85 м		К, О		
	опорный поручень	наличие		О		
	водопроводный кран с рычажной рукояткой	наличие		К, О		
	водопроводный кран с автоматическим и сенсорным кранами бесконтактного типа <*>	наличие		К, О		
	зоны у раковины для кресла-коляски (глубина x ширина)	$\geq 1,30 \times 0,85$ м		К		
	крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см)	наличие		О		
	Зеркало поворотное	наличие		К, О		
	Писсуар на высоте от пола	$\leq 0,4$ м или вертикальной формы		К		
	Душевые:		отсутствует			не требуется
	габариты поддона (поверхности с трапом) в душевой	$\geq 0,9 \times 1,5$ м		К, О		
	размеры сиденья душевой кабины (глубина x длина)	$\geq 0,48 \times 0,85$ м		К, О		
	опорный поручень	наличие		К, О		
	Система тревожной сигнализации	наличие	имеется	К, О, С		
6. Средства информации и телекоммуникации на объекте						
	Визуальные средства информации о предоставлении услуги	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	Надписи:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	$\geq 1,5$ м и $\leq 4,5$ м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	$\geq 0,075$ м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		

	Указатели, пиктограммы:	наличие	отсутствует	К, О, Г, С	установка	
	размещение на высоте	1,3 - 1,4 м		К, О, Г, С		
	высота прописных букв	> = 0,075 м		К, О, Г, С		
	освещенность	наличие		К, О, Г, С		
	Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля:	наличие	отсутствует	С	установка	
	высота размещения	1,3 - 1,4 м		С		
	маркировка кабинетов приема со стороны ручки	наличие		С		
	на кнопках управления лифта	наличие		С		
	на кабинах санитарно-бытовых помещений	наличие		С		
	Текстофоны (текстовые телефоны), текстовые средства связи, в том числе с "бегущей строкой", факсимильные аппараты	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	Г	установка	
	Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами	наличие (не менее 1 шт.)	отсутствует	С, Г	установка	
	Таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ)	наличие	отсутствует	К	установка	
	Речевые информаторы и маяки	наличие	отсутствует	С	установка	
	Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5 м	наличие	отсутствует	С	установка	
	Световые текстовые табло для вывода оперативной	наличие	отсутствует	Г, С	установка	

	операции					
	Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы	наличие	отсутствует	К, С, О, Г	установка	
	Индукционная система:	наличие	отсутствует	Г	установка	
	стационарная	наличие		Г		
	переносная	наличие		Г		

7. Выводы

Территория, прилегающая к объекту

Заменить калитку, асфальтовое покрытие; выполнить работы по реконструкции территории тротуара; установить знак парковочного места для транспорта инвалидов, поручни с двух сторон лестницы с горизонтальными нетравмирующими окончаниями, контрастную маркировку, выполнить разметку, ремонт ступеней, лестничного марша.

Входная группа (для доступа в зону оказания услуги)

Установить кнопку, переговорное устройство для вызова персонала, бликующие поверхности на информационных вывесках, используя контрастный цвет шрифта, тактильные указатели; установить на лестнице поручни с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями, минипандус, доводчик с усилием открывания двери не более 500 Нм, информацию об объекте; выполнить маркировку крайних ступеней, ремонт лестничного марша.

Пути движения на объекте (для доступа в зону оказания услуги)

Установить места отдыха и ожидания, ограждение выступов в зону движения (на высоте от 0,7 до 2,2 м), указатели направления движения, входа, выхода, пиктограммы, речевые информаторы и маяки, экраны текстового табло для дублирования звуковой информации, тактильные схемы, опорные устройства; установить поручни на лестнице с двух сторон на высоте 0,9 м с горизонтальными нетравмирующими окончаниями; выполнить маркировку крайних ступеней.

Зона оказания услуги (в зависимости от сферы деятельности)

. Установить номера этажей на лестничных площадках и на поручнях лестниц, зону для кресло-коляски, тактильную информацию и визуальную контрастную.

Санитарно-бытовые помещения

Установить знак доступности помещения; создать тактильную направляющую полосу в кабине, ощутимую ногой или тростью; обустроить место обслуживания, удобное для инвалидов в кресле-коляске, санузел для инвалидов, соответствующий требованиям для маломобильных групп населения.

Средства информации и телекоммуникации на объекте

Установить тактильные таблички у дверей кабинетов со стороны ручки на высоте 1,4-1,5 м, визуальные средства информации о предоставлении услуги, тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами, изготовленными с использованием шрифта Брайля, указатели, пиктограммы, надписи, таксофон с автоматическим перемещением аппарата по высоте, речевые информаторы и маяки.

Выполнение данных мероприятий позволит обеспечить доступность для всех маломобильных категорий.

Приложения: 1. _____ -
2. _____ -
3. _____ -

Представить рабочей группы

Ведущий специалист по опеке и попечительству муниципального
района Борский _____ /Попова Т.А./

подпись

«15» 02 2021 г

Представитель организации
Директор

М.Г. Соболева

«15» 02 2021